I

При перегор. индив. ~~предох.~~ срабат. реле ПП. АР(авар. реж)
горит белая лампа и звон, звон. (2ая лампа)

II

При перегор. одного из главных трех предохр. – сраб ПС, АР, звон. зво
горит Синяя 1 лампа.

Авария ОВУ $\frac{III}{II}$ переключ. но II
горит Зел. красная
пропадание индуктора или Зел. =

IV

Пропад. сигн. +5 II одного из 5-4
или совпаден. сигн. по 2х входа
горит желтая 4ая лампа

V

Если нажата одна из ~~распред~~ тепловых кнопок (индукт. или зуммера)
загорается 5 л. Зеленая

раб II ел.

КИ1; КИ2;
КЗ. КР
ОС. Т.В.
П I – П6.

I и

~~еще АР~~ авар.
раб КИ1, КИ2
КЗ, КР, ОС, Т, В
П1 – П6 ситуационный
АР работ при поврежд. любого

Если сраб. КИ1, КИ2-ной, зел
Если откл. КЗ-ной, зеленая
и вместе с ней ~~сраб~~ отпуск.
КР и своей БКР1-3
нарушает цепь Т, его отпуск
и своим В Т 13-14 создает
цепь для П1 – П6 (вместе ~~первое~~ ~~зеленое~~ 1ая лампа).

Сраб. АР (авар)

Конд. 0,5 мф.

Цепь на П29-П24 I и | Зеленая П27 Т и
– " – П26 – " –
Цепь на П29-П24 II и | – " – 2 Т24 – " –
2 Т26 П и